

# Checklist rolstoeltoegankelijk verblijf **Eigen Wijze**

## Algemeen

Parkeren		
Zijn er voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking? Indien ja: hoe groot is zo'n voorbehouden parkeerplaats? In cm Dwars parkeren: minstens 500 cm x 350 cm Ruimte achter de auto; minimaal 300 cm Schuine opstelling: ingesloten rechthoek = 350 x 600 cm Beperkte ruimte naast de auto: gearceerde vrije strook van 150 cm		NEEN, maar ruime parkeer gelegen heid

## Receptie. Niet beoordeeld.

Wordt deze winter verbouwd.

Richtlijnen waar rekening mee gehouden kan worden:

### Toegang:

Hellingen 120cm breed en max. 10 %

Leuningen oid aan beide zijden van de helling

Drempels zijn max. 2 cm en afgeschuind

Deuren min. 90 cm breed

Deur gaat automatisch open of is er een knop/bel op rolstoel hoogte ( 90/120 cm hoog)

Voor en achter de deur: vrije opstelruimte van ca. 150x150cm draairuimte

### Balie:

Circulatie ruimte van minimum 150 cm diameter

Gedeeltelijk onder rijdbaar 80 cm hoog

Vrije hoogte onder balie 70cm, diepte min. 60 cm

### Zaal:

Helling aan de terraskant, invaliden toilet

## Huisje nr. 13

Geen eigen parkeerruimte

ROUTE VAN INGANG NAAR ROLSTOELTOEGANKELIJKE KAMER		
Is de route naar de ingang van het vakantieverblijf drempelvrij? Doorgangsbreedte: minimum 150 cm (bij obstakels: vrije breedte van 90 cm) Vrije en vlakke draairuimte van 150 cm diameter Aansluiting parkeerplaats op voetpad: verlaagde stoeprand minimum 120 cm breed met een maximum helling van max. 10% Drempels zijn maximum twee cm en afgeschuind Een niveauverschil tot en met 18 cm wordt zowel binnen als buiten overbrugd met minstens een helling Niveauverschillen van meer dan 18 cm worden overbrugd, ofwel met een trap in combinatie met een helling, ofwel met een trap in combinatie met een lift, ofwel met een helling in combinatie met een lift	Deur 87 cm	Neen, 5 cm
is de route naar de aangepaste kamer drempelvrij? Voldoende circulatie ruimte: minimum 150 cm diameter Looproute: minimum 150 cm breed (voor elektrische rolstoel 180 cm) Puntversmalling (max. 120 cm lang): doorgangsbreedte minstens 90 cm Lijnversmalling (meer dan 120 cm lang): doorgangsbreedte minstens 120 cm (bij het begin en einde van de lijnversmalling en na elke 10 meter is er een vrije en vlakke draairuimte van 150 cm diameter)	JA	

ROLSTOELTOEGANKELIJKE KAMER		
Hoe breed is de ingang van de kamer? (zie richtlijnen breedte bij topic 'ingang')	86	cm
Kan het meubilair in de kamer makkelijk verplaatst worden? <i>Bed kan verschoven worden. Kast niet.</i>	JA	NEEN
.....		
Aan minimum één zijde van het bed moet een circulatieruimte van 150 cm zijn. <i>Na verplaatsen van de bedden wel</i>	.....	Cm
Verstelbare rug- en/of voetensteun?		NEEN
Hoogte bed tussen 46 en 54 cm	58 cm	
Vrije ruimte onder het bed (onderrijdbaar?)	12 cm	
BADKAMER VAN DE ROLSTOELTOEGANKELIJKE KAMER		
Hoe breed is de ingang van de badkamer?	90 cm	cm
Is er een drempel?	Ja, 4 cm	
Draaideur of schuifdeur? <i>draaideur</i>		
Is er een bad?		NEEN
Hoogte van de rand van het ligbad: tussen 46 en 54 cm		
Minimumbreedte bad: 80 cm		
Voor het ligbad: circulatieruimte van 150 cm diameter		
Tussen het bad en de muur is er een afstand van 10 à 15 cm		
Een steunbeugel is voorzien op de rand van het bad of is geïntegreerd in het bad		
Indien een douche:		
Is het doucheoppervlak gelijklopend met de vloer?	JA	
Is het een instapdouche met douchebak?		NEEN
Zijn er handgrepen in de douche?		NEEN
De beugels steken minimum 20 cm voor de voorste rand van het douchezitje uit		
De beugels worden symmetrisch geplaatst met een tussenafstand van 60 – 70 cm		
Hoe hoog is het zitvlak van het toilet?	50	cm
Voor de toiletpot is een vrije ruimte van minimum 120 cm	70x200	
Minimum aan één zijde van het toilet is een vrije ruimte van 90 cm	Wasbak	
Tussen toilet en wastafel is er een vrije doorgang van minstens 90 cm	zit in de	
Vrije circulatieruimte van 150 cm diameter	weg	
Zijn er handgrepen aan beide zijden van het toilet? Of één kant		2
Bij beugels; steken minimum 20 cm voor de toiletpot uit	JA	
Afstand tussen de beugels in cm.	55 cm	
Zijn er bijzondere voorzieningen in de badkamer zoals;		
ALARM?		NEEN
Douchestoel / Douchezitje: opklapbaar? Zithoogte? In cm	JA	
<i>Er zijn douchestoelen in de berging aanwezig. Moet om gevraagd worden.</i>		
Andere richtlijnen m.b.t. badkamerruimte: Minstens 2,35 x 2,40 meter	110x300	
Extra platte en voldoende grote wastafel: onderrijdbaar met een hoogte van minimum 70 cm en een diepte van minimum 60 cm	JA	
Spiegel: onderrand op een maximumhoogte van 90 cm,		Neen
Kamer/keuken		
Hoe breed is de ingang naar de kamer/keuken	112	cm
Is de ingang naar de kamer/keuken drempelvrij?	JA	
Is het meubilair makkelijk te verplaatsen?	JA	
Voldoende vrije doorgang tussen het meubilair	JA	
Op verschillende plaatsen: circulatieruimte van minimum 150 cm diameter	Ja	
Vrije doorgangsbreedte van de looproute is minstens 150 / 180 cm	JA	
Tafel: onderrijdbaar met een hoogte van 70 cm,	JA	
EXTRA: KEUKEN		
Deur: breedte? Drempelvrij?	JA	
Ruimte: circulatieruimte van minimum 150 cm diameter	JA	
Werkblad, spoeltafel en kookvuur: verlaagt en onderrijdbaar hoogte van 70 cm		NEE

Kasten: reikhoogte tussen 40 en 140 cm (gemakkelijk hoogte; 90 tot 120 cm) <i>Koelkast staat te hoog, is niet zittend bereikbaar.</i>		NEE
--	--	-----

## HUISJE 19/20

Ruime parkeergelegenheid bij het huisje 300 x 800

Naar de deur toe een acceptabele helling van ong. 10%

*De deur van de slaapkamer bij nr. 19 draait naar buiten toe open en bij nr. 20 draait de deur naar binnen toe open.*

INGANG		
Is er aan de ingang van het verblijf een trap of drempel van meer dan 2 cm? <i>Buitenkant niet, binnenkant 3 cm</i>	JA	NEEN
Deur (doorgang) van het huisje	85 cm	
is de route naar de aangepaste kamer drempelvrij? Voldoende circulatieruimte: minimum 150 cm diameter Looproute: minimum 150 cm breed (voor elektrische rolstoel 180 cm) Puntversmalling (max. 120 cm lang): doorgangsbreedte minstens 90 cm Lijnversmalling (meer dan 120 cm lang): doorgangsbreedte minstens 120 cm (bij het begin en einde van de lijnversmalling en na elke 10 meter is er een vrije en vlakke draairuimte van 150 cm diameter)	JA	
ROLSTOELTOEGANKELIJKE KAMER		
Hoe breed is de ingang van de kamer? (zie richtlijnen breedte bij topic 'ingang')	86	cm
Kan het meubilair in de kamer makkelijk verplaatst worden? <i>Met een beetje moeite kun je de bedden en kast zo schuiven dat het werkbaar is.</i>	JA	NEEN
Aan minimum één zijde van het bed moet een circulatieruimte van 150 cm zijn. Verstelbare rug- en/of voetensteun? Hoogte bed tussen 46 en 54 cm Vrije ruimte onder het bed (onderrijdbaar?)	..... 57 cm 16.5 cm	Cm Nee
BADKAMER VAN DE ROLSTOELTOEGANKELIJKE KAMER		
Hoe breed is de ingang van de badkamer? Is er een drempel? Draaideur of schuifdeur? <i>draaideur</i>	87 JA, 2cm	cm
Is er een bad? Hoogte van de rand van het ligbad: tussen 46 en 54 cm Minimumbreedte bad: 80 cm Voor het ligbad: circulatieruimte van 150 cm diameter Tussen het bad en de muur is er een afstand van 10 à 15 cm Een steunbeugel is voorzien op de rand van het bad of is geïntegreerd in het bad		NEEN
Indien een douche: Is het doucheoppervlak gelijklopend met de vloer? Is het een instapdouche met douchebak?	JA	NEEN
Zijn er handgrepen in de douche? De beugels steken minimum 20 cm voor de voorste rand van het douchezitje uit De beugels worden symmetrisch geplaatst met een tussenafstand van 60 – 70 cm		NEEN
Hoe hoog is het zitvlak van het toilet? Voor de toiletspot is een vrije ruimte van minimum 120 cm Minimum aan één zijde van het toilet is een vrije ruimte van 90 cm Tussen toilet en wastafel is er een vrije doorgang van minstens 90 cm Vrije circulatieruimte van 150 cm diameter <i>Voor het toilet is een ruimte van 76 cm.</i>	44 JA JA	Cm NEE
Zijn er handgrepen aan beide zijden van het toilet? Of één kant Bij beugels; steken minimum 20 cm voor de toiletspot uit Afstand tussen de beugels in cm.	JA 63cm	2, 1 vaste en 1 die je omhoog

		kan zetten
Zijn er bijzondere voorzieningen in de badkamer zoals; ALARM? Douchestoel / Douchezitje: opklapbaar? Zithoogte? <i>Op aanvraag zijn er douchestoelen beschikbaar</i> Aan minstens één zijde van het zitje is een vrije ruimte van 90 cm: Voor het zitje een ruimte van 120 cm? Andere richtlijnen m.b.t. badkamerruimte: Minstens 2,35 x 2,40 meter Extra platte en voldoende grote wastafel: onderrijdbaar met een hoogte van minimum 70 cm en een diepte van minimum 60 cm Spiegel: onderrand op een maximumhoogte van 90 cm,	165x290 H. 80 D 47	NEEN         Nee
<b>Kamer/keuken</b>		
Hoe breed is de doorgang naar de kamer/keuken?	86	cm
Is de doorgang drempelvrij?	JA	
Is het meubilair makkelijk te verplaatsen? Voldoende vrije doorgang tussen het meubilair Op verschillende plaatsen: circulatieruimte van minimum 150 cm diameter Vrije doorgangsbreedte van de looproute is minstens 150 / 180 cm Tafel: onderrijdbaar met een hoogte van 70 cm,	JA	
<b>EXTRA: KEUKEN</b>		
Ruimte: circulatieruimte van minimum 150 cm diameter Werkblad, spoeltafel en kookvuur: verlaagt en onderrijdbaar hoogte van 70 cm Kasten: reikhoogte tussen 40 en 140 cm (gemakkelijk hoogte; 90 tot 120 cm) <i>Keuken niet aangepast, wel koelkast op bereikbare hoogte.</i>		