

Checklist rollator vriendelijk verblijf vakantiepark Urkerbos

Vakantiepark Urkerbos is een familiecamping.

Het park heeft geasfalteerde wegen en een paar verharde camperplaatsen.

Wij hebben gekeken naar het douche- en toiletgebouw.

Ingang toiletgebouw		
- Drempel naar het toiletgebouw	2 cm	
- deur	85 cm	
Wc		
- doorgang / deur	58 cm	
- er zijn wel beugels		
douche		
- Er zit een hoge drempel voor de douche		
Familie douche		
- drempel	2,5 cm	
- deur	83 cm	
- er is een ruime douche met een hoge en lage douchekop		
- In de planning staat nog; het aanbrengen van een steun.		
Richtlijnen voor een badkamer		
- de ingang van de badkamer?90	cm
- De deur draait best naar buiten open	
- Een horizontale beugel op een hoogte van 90 cm aan de binnenzijde van de deur zorgt ervoor dat de deur gemakkelijker kan gesloten worden		
- een douche of een bad?		
- Hoogte van de rand van het ligbad: tussen 46 en 54 cm		
- Minimumbreedte bad: 80 cm		
- Voor het ligbad: circulatieruimte van 150 cm diameter		
- Tussen het bad en de muur is er een afstand van 10 à 15 cm		
- Een steunbeugel is voorzien op de rand van het bad of is geïntegreerd in het bad		
Indien een douche:		
- het doucheoppervlak gelijklopend met de vloer, douchegoot aan de deurzijde		
- een inlopdouche is beter dan een douchebak		
- handgrepen in de douche?		
- De beugels steken minimum 20 cm voor de voorste rand van het douchezitje uit		
- De beugels worden symmetrisch geplaatst met een tussenafstand van 60 – 70 cm		
- hoogte zitvlak van het toilet;		
- Het toilet inclusief toiletbril heeft een hoogte van 50 cm		
Andere richtlijnen m.b.t. het toilet:		
- Een verlengde toiletspot maakt het makkelijker om een zijwaartse transfer vanuit de rolstoel naar het toilet uit te voeren		
- Voor de toiletspot is een vrije ruimte van minimum 120 cm		
- Minimum aan één zijde van het toilet is een vrije ruimte van 90 cm voorzien om een zijdelingse transfer te kunnen uitvoeren		
- Tussen toilet en wastafel is er een vrije doorgang van minstens 90 cm		
- Vrije circulatieruimte van 150 cm diameter		
-		

<ul style="list-style-type: none"> - bijzondere voorzieningen in de badkamer zoals douchestoel, alarm. <p>Indien ja: welke?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Douchezitje: opklapbaar of afneembaar en geplaatst op een hoogte van 50 cm - Het douchezitje is minimum 40 x 45 cm - Aan minstens één zijde van het zitje is een vrije ruimte van 90 cm om de transfer mogelijk te maken - Voor het zitje is een opstelruimte van 120 cm <p>Andere richtlijnen m.b.t. badkamerruimte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minstens 2,35 x 2,40 meter - Vrije draairuimte met een diameter van minimum 150 cm - Extra platte en voldoende grote (diepe) wastafel: onderrijdbaar met een hoogte van minimum 70 cm, een breedte van minimum 90 cm en een diepte van minimum 60 cm - Spiegel: onderrand op een maximumhoogte van 90 cm en bovenrand op een hoogte van minimum 200 cm - Zie richtlijnen m.b.t. het toilet 		
--	--	--