Checklist rolstoeltoegankelijk verblijf: Suyderzee

PARKEER		
Kan er voertuigbreedte parkeerplaatsen naast gebouwen met een toegang?		GEEN
Bronnen en toelichtingen bij het parkeerplaatsenbeleid		
Is er een gepaste zone van voertuigbreedte parkeerplaats, naast de ingang van het natuurbeleefcentrum?	JA	
Indien ja: aan de voorwaarden van de parkeerplaatsen (minimum 500 cm breed, vlak, vrij van obstakels, max. 2% helling, verbinding met de ingang zonder drempels, voldoende ruimte voor uitstappen, duidelijke markering, bij voorkeur overdekt)?		
PADEN		
Is er een alternatief voor het verblijf zonder trap of drempel van maar dan 2 mm?		GEEN
Indien een trap of een drempel: is er een hellend vlak aanwezig te verbinden?	JA	
Hoe breed is de opening van de ingang van het verblijf?	1300	cm
ROUTE VAN INGANG NAAR REALISATIE TOEGANKELIJKE KAMER 1		
Gastenkamer Stekel (regulere kamer)		
Op welke verdieping ligger de rolstoeltoegankelijke kamers?	Begane grond	
Indien op de gelijkvloerse verdieping: is de route naar de aangepaste kamer drempelvrij?	JA	
Indien ja: op gelijkvloerse verdieping: is de route naar de aangepaste kamer drempelvrij?	JA	
Is er een alternatief voor de gelijkvloerse verdieping, is er een lift voorzien?	JA	

Indien er een lift aanwezig is: Hoe breed is de opening van de liftdeur? - Doorgangsbreedte: minimum 90 cm - Voor de liftcabine: van 110 cm diameter - De opendeuropening bij een de lift of je aangebracht op een hoogte tussen 90 en 120 cm Hoe groot is deze lift? - Minimum 110 cm breed en 140 cm diep (140 cm is ideaal bij rolstoelgebruik) - De bedieningselementen in de lift dit dient ook op een hoogte tussen 90 en 120 cm	110 140 + 110	cm cm
MAATSTAFSGEBOUWEN DEEL 1		
Hoe breed is de ingang van de kamer? (van middelste beweegbare tot laatste ingang)	100	cm
Kan het meubilair in de kamer makkelijk verplaatst worden?		NEEN
Indien slechts gedeeltelijk: welke meubelen niet? Hoe veelbij kunnen u uitleggen		
Hoe hoog mag het bed zijn?	70 cm	
- Voor de laat en aan minimum één zijde van het bed moet een circulatiezone van 100 cm diameter zijn	Onvoldoende bed	
Andere criteriaDan m.b.t. het bed: - Hoogte bed tussen 40en 54 cm - Voorzien dat slaapzak bed mogelijkes: kan indien nodig verhoogd worden met blokken onder de poten + vrije opbergruimte onder het bed - Rodelbed liewegringen bed: maak te hoogste. Bij een transfer te kunnen maken	52 cm Hoogte bed: 80 cm	
MAATSTAFSGEBOUWEN DEEL 2 MAATSTAFSGEBOUWEN DEEL 2		
Hoe breed is de ingang van de badkamer? - Minimum 90 cm breed - De deur draait niet naar binnen toe - Een horizontale hengel op een hoogte van 90 cm aan de binnenzijde van de deur zorgt ervoor dat de ongeveiligheid van gezonken wordt	100	cm
Is er een douche of een bad?	Douche	
Indien een douche: Is het douchevloeiend en gelijkvloerend met de vloer? Is het een inloopdouche met douchebak?	JA	NEEN
Zijn er handgrepen in de douche?	JA	
- De hengels zijden minimum 20 cm voor de voorste rand van het douchetrekje uit - De hengels: vanaf ongeveer 20 gebouwd met een kuuvenhoeft van 60 - 70 cm		
Hoe hoog is het sitdeksel van het toilet? - Het toilet is ideaal indien het hoeft een hoogte van 50 cm Andere criteriaDan m.b.t. het toilet: - Voldoende ruimte aanwezig om het mobiel lift en een zijbeuurter transfer vanuit de rolstoel naar hetzelfde of de omgekeerd - Voor de toilet geen zijde: vanne aan minimum 110 cm - Minimum aan zijde: aan het toilet is een zijde vanne van 90 cm aanzien om aan zijdelingse transfer te kunnen uitvoeren - Tussen toilet en aanzicht is er een vrije doorgang van minimum 90 cm - Vrije circulatiezone van 150 cm diameter	48	cm

Zijn er handgrepen aanwezig aan beide zijden van het bad/ligbad? De handgrepen dienen minimum 30 cm voor (en achter) de voorste rand van de ligbad/bad uit te steken. De handgrepen dienen symmetrisch gepaard minimum tussenafstand van 60 - 70 cm		NEEN
Zijn er bijzondere voorzieningen in de douchecabine aanwezig, douchezetel, douche, ...? Indien ja: aantal? - Douchestrip: opklapbaar of afneembaar en gepaard met een hoogte van 50 cm - Het douchestrip is minimum 45 x 45 cm - Aan minstens drie zijde aan het strip is een vrije ruimte van 90 cm zodat transfer mogelijk is mogelijk - Het douchestrip is voorzien van een antislipmat van 120 cm Douchezetel/stoel in de badkamer/sanitair: - Minimum 2,30 x 2,60 meter - Vrije doorloopmaat minimum diameter van minimum 150 cm - Extra plaatsen voldoende groot (diepte) aanbiedt onder rijdbaar minimum hoogte van minimum 70 cm, een breedte van minimum 90 cm en een diepte van minimum 50 cm - Spiegel: onderrand op een maximumhoogte van 90 cm en bovenrand op een hoogte van minimum 200 cm Zie ontwerpen voor meer details		NEEN
ROUTE VAN INGANG NAAR BADLOKAL TOEGANKELIJKE KAMER 2		
Kamer Raam (zijn hoeveel van deze kamers)		
Zijn extra verdiepingen (uggen die rechtstreeksgerelateerd zijn kamers?	Ruggen gemet	
Indien van geïsoleerd verdiepingen is dit minstens voorzien van aangepaste kamer drempel(en)? - Vaststaande smalle kamerdrempel: minimum 150 mm diameter - Loopvaste: minimum 150 mm breed (voor elektrische rolstoel 180 mm) - Portiekverhoging (max. 120 cm lang): doorgangsbreedte minstens 90 cm - Uitpreenstelling (meer dan 100 cm lang): doorgangsbreedte minstens 120 cm (bij het begin en einde van de uitpreenstellingen na elke 10 meters is ernen orgrum dubbe kwa kamers van 150 cm diameter)	ja	
ROUTE VAN INGANG NAAR BADLOKAL		
Hoe breed is de ingang van de kamer? (Ook eventuele meerdere op deze ingang)	1000	cm
Kan het meubilair in de kamer mobiel(e) verplaatst worden? Indien vastte gebodenlijk: welke modulatie mist?		NEEN
Deze vraag dat kamer is open gegaard Mogelijkheid tot rolstoelgebruik van een 1000 kg hoeveel		

Hoeveel vrije ruimtes is er naast het bad? - Voor de bad is aan minimum één zijde van het bad meer aan circulatieruimte van 150 cm diameter vrij Andere installatiepunten m.b.t. het bad: - Hoogte bad tussen 40 en 55 cm - Voorzien dat een bad met pasgeen kantsteen nadig at through worden met blokken onder de poten + vrije opbergruimte onder het bad - Voorzien dat een bad met pasgeen kantsteen kan worden ingebouwd in de kamer maken	> 150 cm Hoogte onder bad 40 cm Hoog laag bad	
BADKAMER VOOR DE REACTIEF GEHANDICAPTE VERSTANDELIJK		
Hoe breed is de ingang aan de badkamer? - Ook voldoen aan breedte bij open ingang - De deur draait naar binnen open - Een horizontale bargel op een hoogte van 90 cm aan de binnenzijde van de deur zorgt ervoor dat de deur gemakkelijker kan gesloten worden	150 Ja	cm
Is er een douche of een bad?	Douche	
Indien een douche: Is het douchebuigpaneel ook gelijkgrond met de vloer? Is hetzelfde rinkgedeelte met douche vlak?	Ja NEEN	
Zijn er handgrepen in de douche? - De bergplaats moeten minimum 20 cm voor de scomte zeer of aan het douchekrtje als - De bergplaats moeten symmetrisch gepaard meetsen tussenafstand van 60 – 70 cm	Ja	
Hoe hoog is de douchekrtje of bad? Nu: bad minimum of douchekrtje hoogte van 55 cm Andere installatiepunten m.b.t. het bad: - Een verhoogde toiletpot maakt het mogelijk om vanuit rijstoelen transfer vanuit de rolstoel naar hetzelfde uit te zetten - Voor de toiletpot is een vrije ruimte van minimum 150 cm - Minimum aan zijn zijde van het toilet is een vrije ruimte van 90 cm waarlen ook een zijdelingse transfer te kunnen uitvoeren - Tussen toilet en wastafel 5 cm een vrije doorgang van minimum 90 cm - Vrije circulatieruimte van 150 cm diameter	40	cm
Zijn er handgrepen voorzien aan beide zijdeen van het bad? - De bergplaats moeten minimum 20 cm voor de zetter/ de scomte zeer of aan de toiletpot als - De bergplaats moeten symmetrisch gepaard meetsen tussenafstand van 60 – 70 cm	Ja	
Zijn er in de toilet voorzieningen in de badkamer voor douchebad, alarm… ? Indien ja, welke? Douche bruk - Douchestrip: optrekplaat of afhoeveelaar en gepakstrop aan hoogte van 50 cm - Het douchestrip is minimum 60 x 60 cm - Aan minimum, dit in zijn van het stijl is een vrije ruimte van 90 cm om de transfer mogelijk te maken - Voor het stijl is een opstelruimte van 120 cm	Ja	

Binnen verblijven m.b.t. toiletruimte/wc: - Minimaal 1,80 x 2,00 meter - Vrije draaicirkel van 1 meter diameter van minimaal 150 cm - Extra plaats en voldoende grote (drop) beugelbij: voor/rijdbaar met een hoogte van minimaal 75 cm, een breedte van minimaal 90 cm en een diepte van minimaal 65 cm - Spiegel: onder rand op een maximaal hoogte van 90 cm en bovenrand op een hoogte van minimaal 130 cm - Zie toilet/wc m.b.t. het toilet		
HOTELKAMER (VERBLIJFSRUIMTE)		
Staat (ook) in de ingang van het verblijf(waar)?	1200 cm	cm
(ja: vrije/ruime beweegruimte ingang)		
Is de ingang van het verblijf(waar)?	ja	
(ja: vrije/ruime hallend deel bij deze ingang)		
Is het mogelijk om meubilair te verplaatsen?	ja	
- Voldoende vrije doorgang tussen het meubilair - Op verschillende plaatsen draaicirkel van minimum 150 cm diameter - Vrije doorgangsbreedte van de hoofdpaden minimaal 100 cm en bij hoeken gebruik minimaal 130 cm Binnen verblijven m.b.t. meubilair: - Lage tafel: rijdbaar met een hoogte van 70 cm, een breedte van 90 cm en een diepte van 50 cm		
EXTRA ÉÉNMALIG		
Bevatten:	Kleuren moet onder (rijdbaar of toelaatbaar):	
- Meer de aangegeven draaicirkelen - Rainbar: draaicirkel van minimum 150 cm diameter - Verbleekt, aparte/kleur: buitenzon - verlaagd en onder rijdbaar met een hoogte van 70 cm, een breedte van 90 cm en een diepte van 50 cm - Kasten: mitbeugels tussen 30 en 140 cm (gemaakt bij bestellen hoogte is tussen 90 en 120 cm)		

Extra aanbevelingen accommodatie:

- Accommodatie is een ruime opgezet waardoor goed toegankelijk. Ook de zeer minderevalide kamers zijn ruim en toegankelijk
- 1 puntje ter verbetering was verrijdbare douche stoel, zodat je bij het bed met de BS in de stoel gezet kan worden en dan naar de douche gereden kan worden.
- Dit is een groepsaccommodatie, maar laat minuts individueel te kamten.
- Onderdeel van de Strandhoeve: www.destrandhoeve.nl

Bibliografie:

Infoquest Toegankelijk Reisen (2010). *Toegankelijk voor iedereen: vrijetijdsbesteding*. Geraadpleegd op 25 juni 2013 van http://www.toegankelijkreisen.be/Filesadmin/Templates/doc/Folder_tv.pdf

Infoquest Toegankelijk Reisen (2012). *De toegankelijkheid van uw vakantiewoning/Leader de loop*. Geraadpleegd op 25 juni 2013 van http://www.toegankelijkreisen.be/Filesadmin/Templates/doc/checklist_vakantiewoning.pdf

Infoquest Toegankelijk Reisen (2012). *De toegankelijkheid van uw vakantiewoning, appartement of chalet/Leader de loop*. Geraadpleegd op 25 juni 2013 van http://www.toegankelijkreisen.be/Filesadmin/Templates/doc/checklist_vakantiewoning.pdf

Toegankelijkheidsbureau VZW (2010). *Toegankelijkheid van hotels*. Geraadpleegd op 25 juni 2013 via http://toegankelijkheidsbureau.be/assets/files/werkterrein/Toegankelijkheid_Hotels.pdf