

Checklist rolstoeltoegankelijk verblijf Gastvrij schokland / de pionier

Deze accommodatie is alleen voor groepen.

PARKING		
Zijn er voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking? <i>Je hebt een heel eigen terrein met voldoende parkeergelegenheid.</i> <i>Op de parkeerplaats ligt grind. Er komt nog ander grind in en als dat vast gereden is, is dat goed berijdbaar.</i> x	NEEN cm
Is de loopruimte van de voorbehouden parkeerplaats naar de ingang van het vakantieverblijf drempelvrij? <i>Zie hierboven</i>	JA	
INGANG		
Is er aan de ingang van het verblijf een drempel van meer dan 2 cm?	JA	
Indien een trap of een drempel: is er een hellend vlak om deze te overbruggen? <i>Er is een plankje aanwezig</i>	JA	
Hoe breed is de opening van de ingang van het verblijf? - Doorgangsbreedte enkele deur: minimum 90 cm - Doorgangsbreedte dubbele deur: minimum één deur 90 cm breed - Voor en achter de deur: vrije opstelruimte van 50 cm + draairuimte van 150 cm diameter - Alle bedieningselementen zijn tussen 90 en 120 cm hoogte aangebracht	90	cm
ROUTE VAN INGANG NAAR ROLSTOELTOEGANKELIJKE KAMER		
Op welke verdieping liggen de rolstoeltoegankelijke kamers?	Begane grond	
Indien op de gelijkvloerse verdieping: is de route naar de aangepaste kamer drempelvrij? Richtlijnen; - Voldoende circulatieruimte: minimum 150 cm diameter - Looproute: minimum 150 cm breed (voor elektrische rolstoel 180 cm) - Puntversmalling (max. 120 cm lang): doorgangsbreedte minstens 90 cm - Lijnversmalling (meer dan 120 cm lang): doorgangsbreedte minstens 120 cm (bij het begin en einde van de lijnversmalling en na elke 10 meter is er een vrije en vlakke draairuimte van 150 cm diameter)	JA	
ROLSTOELTOEGANKELIJKE KAMER		
Hoe breed is de ingang van de kamer? (zie richtlijnen breedte bij topic 'ingang')	...90...	cm
Kan het meubilair in de kamer makkelijk verplaatst worden? Indien slechts gedeeltelijk: welke meubelen niet? <i>Het zijn ruime kamers. In overleg kan de kamer helemaal leeg gehaald worden.</i>	JA	
BADKAMER VAN DE ROLSTOELTOEGANKELIJKE KAMER		
Hoe breed is de ingang van de badkamer? - Zie richtlijnen breedte bij topic 'ingang' - De deur draait best naar buiten open - Een horizontale beugel op een hoogte van 90 cm aan de binnenzijde van de deur zorgt ervoor dat de deur gemakkelijker kan gesloten worden	84	cm
Is er een douche ?	JA	
Indien een douche: Is het doucheoppervlak gelijklopend met de vloer? Is het een instapdouche met douchebak?	JA	NEEN

Zijn er handgrepen in de douche? Er is een douche stoel aanwezig. Enige nadeel er is geen handdouche		NEEN
Hoe hoog is het zitvlak van het toilet? Andere richtlijnen m.b.t. het toilet: <ul style="list-style-type: none"> - Een verlengde toiletspot maakt het makkelijker om een zijwaartse transfer vanuit de rolstoel naar het toilet uit te voeren - Voor de toiletspot is een vrije ruimte van minimum 120 cm - Minimum aan één zijde van het toilet is een vrije ruimte van 90 cm voorzien om een zijdelingse transfer te kunnen uitvoeren - Tussen toilet en wastafel is er een vrije doorgang van minstens 90 cm - Vrije circulatieruimte van 150 cm diameter 	55	cm
Zijn er handgrepen voorzien aan beide zijden van het toilet? <ul style="list-style-type: none"> - De beugels steken minimum 20 cm voor (en achter) de voorste rand van de toiletspot uit - De beugels worden symmetrisch geplaatst met een tussenafstand van 60 – 70 cm 	JA	
Zijn er bijzondere voorzieningen in de badkamer zoals douchestoel, alarm ... ? Richtlijnen; <ul style="list-style-type: none"> - Douchezitje: opklapbaar of afneembaar en geplaatst op een hoogte van 50 cm - Het douchezitje is minimum 40 x 45 cm - Aan minstens één zijde van het zitje is een vrije ruimte van 90 cm om de transfer mogelijk te maken - Voor het zitje is een opstelruimte van 120 cm Andere richtlijnen m.b.t. badkamerruimte: <ul style="list-style-type: none"> - Minstens 2,35 x 2,40 meter - Vrije draairuimte met een diameter van minimum 150 cm - Extra platte en voldoende grote (diepe) wastafel: onderrijdbaar met een hoogte van minimum 70 cm, een breedte van minimum 90 cm en een diepte van minimum 60 cm - Spiegel: onderrand op een maximumhoogte van 90 cm en bovenrand op een hoogte van minimum 200 cm - Zie richtlijnen m.b.t. het toilet 		NEEN
RESTAURANT/ONTBIJTZAAL		
Hoe breed is de ingang van het restaurant/de ontbijtzaal? 2 deuren	ca. 160	cm
Is de ingang van het restaurant/de ontbijtzaal drempelvrij?	JA	
Is het meubilair makkelijk te verplaatsen? <ul style="list-style-type: none"> - Voldoende vrije doorgang tussen het meubilair - Op verschillende plaatsen: circulatieruimte van minimum 150 cm diameter - Vrije doorgangsbreedte van de looproute is minstens 150 cm en bij frequent gebruik minstens 180 cm Andere richtlijnen m.b.t. meubilair: <ul style="list-style-type: none"> - Tafel: onder rijdbaar met een hoogte van 70 cm, een breedte van 90 cm en een diepte van 60 cm 	JA ja	

Wij hebben de accommodaties beoordeelt met onze eigen gradaties. Hieronder een overzicht van de door ons toegekende gradatie.

- Niet geschikt voor minder validen
De accommodatie is niet toegankelijk voor rolstoelers, ook niet met kleine aanpassingen/hulpmiddelen.
- Rollator vriendelijk
De accommodatie is toegankelijk voor mensen met een loophulpmiddel.
 - met hulp en/of minimale extra aanpassing ook rolstoel toegankelijk.
- Rolstoel toegankelijk
De accommodatie is toegankelijk zonder extra aanpassingen.
 - Om er te verblijven is extra hulp of zijn er extra aanpassingen nodig.
- Rolstoel aangepast
De accommodatie is aangepast voor ADL-rolstoel gebonden personen.
 - Voor zwaar beperkten is hulp en/of zijn er extra aanpassingen nodig.
- Volledig rolstoel aangepast
De accommodatie is zonder extra aanpassingen toegankelijk.
Om er te verblijven zijn er geen extra aanpassingen nodig.