

Checklist aangepast verblijf Villa Los Leones, Benissa, Spanje

PARKING		
Zijn er voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking? - Parkeren op eigen terrein, iets hellend.		NEEN
Is de loopruimte van de parkeerplaats naar de ingang drempelvrij?	JA	
INGANG		
Heeft de ingang van het verblijf een trap of drempel van meer dan 2 cm?		NEEN
Hoe breed is de opening van de ingang van het verblijf? - N.B. bedieningselement van 2 ^e deur is hoger dan 120 cm	2 x81	cm
ROUTE VAN INGANG NAAR ROLSTOELTOEGANKELIJKE KAMER		
Op welke verdieping liggen de rolstoeltoegankelijke kamers?	gelijk	vloers
Indien op de gelijkvloerse verdieping: is de route naar de aangepaste kamer drempelvrij?	JA	
ROLSTOELTOEGANKELIJKE SLAAPKAMER		
Hoe breed is de ingang van de slaapkamer? N.B. de gang naar de slaapkamer is ca. 6 mtr. en 86 cm breed.	80	cm
Kan het meubilair in de kamer makkelijk verplaatst worden?	gedeel	telijk
Hoeveel vrije ruimte is er naast het bed? N.b. 2 x hoog/laag bed met papagaai.	150	cm
BADKAMER VAN DE ROLSTOELTOEGANKELIJKE KAMER		
Hoe breed is de ingang van de badkamer? - De deur draait best naar buiten open	90 geen	cm deur
Is er een douche of een bad? - Breedte van de douchedeur	Douche 80	cm
Is het doucheoppervlak gelijklopend met de vloer?	Ja	
Is er een douchezitje: opklapbaar, minimum 40 x 45 cm, met armleggers	Ja	
Zijn er handgrepen in de douche?	Nee	
Vrije draairuimte met een diameter van minimum 150 cm	Nee	
Extra platte en voldoende grote (diepe) wastafel: onderrijdbaar	Ja	
Spiegel: onderrand op een maximumhoogte van 90 cm	Ja	
Hoe hoog is het zitvlak van het toilet?	48	Cm
Zijn er handgrepen voorzien aan beide zijden van het toilet?	Ja	
Is er voor de toiletpot is een vrije ruimte van minimum 120 cm	Nee	
Minstens aan één zijde van het toilet is een vrije ruimte van 90 cm	Nee	
Tussen toilet en wastafel is er een vrije doorgang van minstens 90 cm		N.v.t.
Zitkamer / Eethoek		
Hoe breed is de ingang van het zitkamer / eethoek?	81	cm
Is de ingang van het kamer drempelvrij?	Ja	
Is het meubilair makkelijk te verplaatsen?	Ja	
Tafel: onderrijdbaar met een hoogte van 70 cm	Ja	
KEUKEN		
Richtlijnen: Deur: zie voorgaande richtlijnen. (open keuken)	N.v.t	
- Ruimte: circulatieruimte van minimum 150 cm diameter	Ja	
- Werkblad, spoelbak en kookplaat: verlaagt en onderrijdbaar	Nee	
- Kasten: reikhoogte tussen 40 en 140 cm	Ja	

Extra opmerking: auto vereist vanwege heuvelachtige woonwijk.



Wij hebben de accommodaties beoordeeld met onze eigen gradaties. Hieronder een overzicht van de door ons toegekende gradatie.

- **Niet geschikt voor minder validen**
De accommodatie is niet toegankelijk voor rolstoelers, ook niet met kleine aanpassingen/hulpmiddelen.
- **Rollator vriendelijk**
De accommodatie is toegankelijk voor mensen met een loophulpmiddel.
 - met hulp en/of minimale extra aanpassing ook rolstoel toegankelijk.
- **Rolstoel toegankelijk**
De accommodatie is toegankelijk zonder extra aanpassingen.
 - Om er te verblijven is extra hulp of zijn er extra aanpassingen nodig.
- **Villa Los Leone heeft de gradatie: Rolstoel aangepast**
De accommodatie is aangepast voor ADL-rolstoel gebonden personen.
 - Voor zwaar beperkten is hulp en/of zijn extra aanpassingen nodig.
- **Volledig rolstoel aangepast**
De accommodatie is zonder extra aanpassingen toegankelijk.
Om er te verblijven zijn er geen extra aanpassingen nodig.